

# UAB REVIJOMA

Vieکشنیų g. 33, Užventės k., LT-89494 Mažeikių r.

Tiekėjams

2025-10-08/01

## ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Teikiame atsakymus į tiekėjų gautus klausimus.

- 1. Atsakymus į klausimus pirkėjas el. paštu pateikė 2025-10-03 10:32 val. vietos laiku, nurodydamas, kad pakeisti kvalifikaciniai reikalavimai, pratęstas pasiūlymų teikimo terminas. Tačiau 2025-10-03 12:02 val. praėjus daugiau kaip pusantros valandos po pirkėjo pranešimo, skelbime pasiūlymų teikimo terminas nėra pratęstas, kvalifikaciniai reikalavimai nėra pakeisti kaip atsakyme nurodo pirkėjas.*

Atsakymas: Dokumentų paskelbimas esinvesticijos.lt susijęs ir su sistemos funkcionavimo ypatumais. Visa klausime nurodyta informacija buvo atnaujinta ir paskelbta 2025-10-03 12:14 val. Papildomi patikslinimai buvo paskelbti 2025-10-03 14:17 val. Tiekėjui atsakymai buvo išsiųsti, kai tik buvo parengti.

- 2. Dalį klausimų pirkėjas atsakė abstrakčiai. Raginame tikslinti/ konkretizuoti atsakymus, pateikiant išsamią informaciją ir atsakymus.*

Atsakymas: Prašome vadovautis jau pateiktais atsakymais ir Konkurso dokumentacija.

- 3. Nurodykite dėl kokių priežasčių ankstesnis pirkimas buvo nutrauktas?*

Atsakymas: Nebuvo sulaukta reikalavimus atitinkančių pasiūlymų.

- 4. Kuriomis konkurso sąlygomis turi vadovautis tiekėjas: Konkurso sąlygos Sildymo sistema Revijoma 250929.pdf, konkurso-sąlygos-revijoma-20251003.pdf, konkurso-sąlygos-revijoma-20251003-2.pdf?*

Atsakymas: Tiekėjai turi vadovautis naujausia versija (konkurso-sąlygos-revijoma-20251003-2.pdf).

<https://www.esinvesticijos.lt/skelbimai/47139e0b387349a1848ee3c68997ed7275e92383cc32de0eb1ca1381bfe76c71>

Bendras principas, kurio laikysis Pirkėjas – jei Konkurso sąlygose ir jų prieduose būtų prieštaraujančių nuostatų, pateikta informacija bus vertinama Tiekėjo naudai.

- 5. Kuo turi vadovautis tiekėjas teikdamas pasiūlymą ar konkurso sąlygų 1 priedu „Techninė specifikacija“, ar Techninės specifikacijos Priedas 1: Projektas 42US-25-TDP-ŠG-TS? Kuris dokumentas turi viršenybę prieš kitus?*

Atsakymas: Tiekėjai turi vadovautis visais prikimo dokumentais, o siūlomas sprendinys atitikti esminius reikalaujamus techninius parametrus.

Bendras principas, kurio laikysis Pirkėjas – jei Konkurso sąlygose ir jų prieduose būtų prieštaraujančių nuostatų, pateikta informacija bus vertinama Tiekėjo naudai.

6. Tiekėjas turi turėti teisę būti statybos Tiekėju:
- Statinių kategorija: neypatingi statiniai.
  - Statiniai: negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo.
  - Statybos darbų sritys: Šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.
- Raginame paaiškinti kokie darbai bus atliekami susiję su „vandentiekio“ ir „šilumos tiekimo tinklų tiesimas“, „vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas“?

Atsakymas: atsižvelgiant į klausimą, patiksliname, kad reikia vadovautis Konkurso sąlygose įvardintomis Statybos darbų sritimis. Bendras principas, kurio laikysis Pirkėjas – jei Konkurso sąlygose ir jų prieduose būtų prieštaraujančių nuostatų, pateikta informacija bus vertinama Tiekėjo naudai.

Tiekėjai yra atestuojami pagal darbų sritį: „**statinio šildymo**, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas“, todėl reikalavimas yra suformuluotas pagal išduodamus atestatus, pilna apimtimi, o ne išskiriant atskirą jo dalį. Projektas yra tiesiogiai susijęs su šilumos gamyba ir tiekimu, todėl kaip reikalavimas numatytas ir „šilumos tiekimo tinklų tiesimas“ (įrengiant vidinius šilumos tiekimo tinklus objekte).

7. Tiekėjas turi turėti teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas t. y. turėti atestatus:
- Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai. - Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbai.
  - Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.
  - Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.
- Perkami šilumos siurblio įrengimo darbai, ne eksploatavimo. Raginame paaiškinti ir teisiškai pagrįsti šiuos reikalavimus arba pašalinti perteklinius, dirbtinai konkurenciją ribojančius reikalavimus.

Atsakymas: tiekėjas turės ne tik įrengti, bet ir paleisti/išbandyti visą sistemą, apmokyti darbuotojus kaip ją eksploatuoti, vykdyti garantinį aptarnavimą eksploatavimo metu, priduoti objektą VERT, t.y. turi turėti reikiamą kvalifikaciją ne tik įrengimo, bet ir sistemos eksploatavimo darbams.

**Atsižvelgiant į tai, kad atsakymai turi būti pateikti ir paskelbti likus ne mažiau kaip 2 d.d. iki pasiūlymų pateikimo termino, Pirkėjo iniciatyva patikslinimas pasiūlymų pateikimo terminas į 2025 m. spalio 14 d., 9.00 val.**

Pirkimų komisijos narė

Deimantė Puzinienė